

ZERTIFIKAT

Zertifizierung Bau GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen

Peter Gross Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG

Dudweilerstraße 80 • 66386 St. Ingbert

die Anforderungen

nach dem Arbeitsblatt

DVGW GW 301

Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen
- Anforderungen und Prüfungen / Ausgabe Oktober 2011

erfüllt.

Geltungsbereich:

**Gruppe G3, Werkstoffe: pe, st, ge, pvc
Gruppe W3, Werkstoffe: pe, st, ge, pvc**

Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten und
gilt vom 28.09.2016 bis 27.09.2021 nur in Verbindung
mit dem Eintrag unter www.zert-bau.de/unternehmenssuche.

Registrier-Nr.: 10.05.0253
Revisionsdatum: 29.09.2016
Datum der Erstzertifizierung: 28.09.2016



Gerhard Winkler
Geschäftsführung

Verantwortliche Fachaufsicht

Gas	Thomas Körner Thomas Wobido (Stellvertr.)
Wasser	Thomas Körner Thomas Wobido (Stellvertr.)

Verantwortliche Schweißaufsicht

Stahl	Thomas Körner Alfred Weiß (Stellvertr.)
PE	Thomas Körner Dipl.-Ing. Hans Homitschko (Stellvertr.)

Registrier-Nr.: 10.05.0253
Revisionsdatum: 29.09.2016
Datum der Erstzertifizierung: 28.09.2016



Gerhard Winkler
Geschäftsführung

Legende zum Zertifizierungsumfang DVGW-Arbeitsblatt GW 301 / Oktober 2011:

Sparte Gas

G1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
G2 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten ≤ DN 300
G3 Betriebsdrücke ≤ 5 bar und Nennweiten ≤ DN 300

Sparte Wasser

W1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
W2 alle Betriebsdrücke und Nennweiten ≤ DN 400
W3 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten ≤ DN 300

Werkstoffe

pe PE (Polyethylen)
st Stahl
ge Gusseisen
gfk GFK (Glasfaserkunststoff)
pvc PVC (Polyvinylchlorid)
az Asbestzement